



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА**
ул. Волжская, 2, с. Приволжье, 445560,
Самарская область.



Директору ГБОУ СО СОШ № 3
имени М.Ф. Леонова с. Приволжье

Банниковой Н.А.

ул. Школьная, 6, с. Приволжье,
Приволжский район,
Самарская область, 445560

27.04.2024 № 21-02-2024/Прдп223-24-240

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности, об охране жизни и
здоровья несовершеннолетних

Прокуратурой Приволжского района во исполнение указания прокуратуры Самарской области от 17.01.2023 № 8/21 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов», в соответствии с информацией Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальным района Приволжский и Хворостянский Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России от 01.04.2024 № 100-4-17-7 проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в деятельности ГБОУ СО СОШ № 3 имени М.Ф. Леонова с. Приволжье.

Согласно пункту 15 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной организации относится к компетенции образовательной организации.

Пунктом 2 части 6 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ предусмотрена обязанность образовательной организации осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Частью 7 статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ установлено, что образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в том числе, за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Прокуратура Приволжского района
Самарской области
№ 21-02-2024/Прдп223-24-240

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя, в частности, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В силу части 2 статьи 41 того же Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ организация охраны здоровья обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.

В силу статьи 1 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ) под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ установлено, что руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Согласно части 1 статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности) эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

Требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности, регламентированы Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила противопожарного режима или ППР в РФ).

Проверкой установлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности в здании ГБОУ СО СОШ № 3 имени М.Ф. Леонова с. Приволжье, расположенном по адресу: с. Приволжье, ул. Школьная, 6.

В нарушение требований п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.ст. 1, 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 на лестничной клетке в правом крыле здания приборы отопления

размещены на высоте менее 2,2 м., ширина лестничных площадок правой лестничной клетки менее ширины лестничного марша.

Вопреки требованиям п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.ст. 1, 5, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, п. 4.4.9 СП 1.13130.2020 приборы отопления в центральной лестничной клетке размещены без их ограждения для предотвращения травмирования людей.

Помещение столовой не в полном объеме оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, с установкой дымовых пожарных извещателей (п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст.ст. 1, 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, п. 5.2. СП 484.1311500.2020).

Ширина центрального эвакуационного выхода из здания менее 1,2 м (установлена рамка металлодетектора) (п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст.ст. 1, 5, ч. 1 ст. 6, ст. 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020).

В нарушение требований п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.ст. 1, 5, ч. 1 ст. 6, ст.ст. 82, 84, 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п.п. 23, 27 Правил противопожарного режима здание не обеспечено светильниками аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания, пожарный пост не обеспечен светильниками аварийного освещения.

Указанные нарушения не обеспечивают безопасные условия пребывания сотрудников и учащихся в здании ГБОУ СО СОШ № 3 имени М.Ф. Леонова с. Приволжье, что создает угрозу их жизни и здоровью в случае возникновения пожара, в связи с чем нарушения подлежат устранению, в том числе в период подготовки к летней оздоровительной кампании 2024 года.

Причиной и условием допущенных нарушений законодательства является ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей заведующей хозяйством ГБОУ СО СОШ № 3 имени М.Ф. Леонова с. Приволжье Трушкиной С.Н.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Приволжского района, принять безотлагательные меры к устранению допущенных нарушений законодательства о пожарной безопасности, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, причин и условий, им способствующих.

2. В установленном порядке рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности заведующую хозяйством ГБОУ СО СОШ

№ 3 имени М.Ф. Леонова с. Приволжье Трушкиной С.Н. за допущенные нарушения законодательства.

3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок в письменной форме, с приложением приказа о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности (в случае их издания) и документов, подтверждающих устранение допущенных нарушений.

Прокурор района

младший советник юстиции

А.С. Карлов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00908918EC214E48FD94AFCE6148B98CF8

Владелец Карлов Антон Сергеевич

Действителен с 16.08.2023 по 08.11.2024

Юго-Западного управления
Министерства образования и науки
Самарской области

государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа № 3 им. М.Ф. Леонова
с. Приволжье муниципального района Приволжский
Самарской области

44с. Приволжье 5560, Самарская область,
муниципальный район Приволжский, с. Приволжье,
ул. Школьная, д. 6, 7
тел/факс (884647) 9-25-53
e-mail: privsch311@yandex.ru
ИНН 6330050280 КПП 633001001
« 27 » мая 2024 г. № 30

Прокурору района
младшему советнику юстиции
А.С. Карлову

На Ваше Представление №21-02-2024/Прдп223-24-240 «Об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, об охране жизни и здоровья несовершеннолетних» администрация ГБОУ СОШ № 3 им. М.Ф. Леонова с. Приволжье сообщает следующее:

- настоящее представление рассмотрено на административном совещании с участием представителя прокуратуры помощника прокурора Чичигиной Л.Ю.;
- С целью устранения нарушений требований пожарной безопасности произведен Расчет по оценке пожарного риска на объекте ГБОУ СОШ № 3 им. М.Ф. Леонова с. Приволжье. В расчет включены следующие отступления от требований пожарной безопасности (Приложение 1):
 - а) Ширина лестничных площадок правой лестничной клетки менее ширины лестничного марша;
 - б) Допускается размещение приборов отопления на высоте 2,2 метра (лестничная клетка в правом крыле здания);
 - в) Допускается размещение приборов отопления в центральной лестничной клетке без их ограждения для предотвращения травмирования людей.
- Ширина центрального эвакуационного выхода из здания менее 1,2 м (установлена рамка металлодетектора) – устранено. (Приложение 2);
- Здание не обеспечено светильниками аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания: произведена оплата ИП Еремину Н.В. от 21.05.2024 г. (Приложение 3).
- Пожарный пост не обеспечен светильниками аварийного освещения – устранено. (Приложение 4);
- Помещение столовой не в полном объеме оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, с установкой дымовых пожарных извещателей: направлено письмо Главе муниципального района Приволжский Богомолу Е.Н. (Приложение 5)

ПРОКУРАТУРА
Приволжского района Самарской обл.
445560 с. Приволжье, ул. Волжская, 4
28.05.2024

- за допущенные нарушения законодательства к дисциплинарной ответственности привлечена заведующая хозяйством Грушкина С.Н. (распоряжение №28/5 от 23.05.2024) (Приложение 6).

Приложения: 1-6

Директор школы



Н.А. Банникова